

## Einbauerklärung

### Frischwasserstationen

Produktgruppe: KaMo-FWS  
Artikel - Nr.: 42000117, 42000095, 42000096, 42000097, 42000102, 42000101, 42000170, 42000165, 42000166

Komplette, vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit zur Übertragung der Wärme aus einer zentralen Wärmeversorgung an die Sanitäranlagen in einer Wohnungseinheit bzw. Einheiten. Die Stationen sind auf einer Trägerplatte montiert.

### Technische Daten:

Wärmetauscher: Edelstahl, kupfergelötet, nickelgelötet oder geschraubte Ausführung mitunterschiedlicher Plattenanzahl  
Umwälzpumpen: in stufiger oder elektronischer Bauform  
Dichtungen: OHA-Press  
Anschlüsse: flachdichtend  
Rohre: Edelstahl, 1 .4401  
Fittings - Trinkwasser: Gehäusewerkstoffe aus CuZn40Pb2  
Fittings - Heizung: Gehäusewerkstoffe aus CuZn39Pb3

Nach bestehenden Gesetzen und Vorschriften werden die Frischwasserstationen ausgelegt und gefertigt.  
Die eingesetzten Bauteile entsprechen den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden Normen und Richtlinien.

Die im Trinkwasserkreis verwendeten Werkstoffe sind unbedenklich im Trinkwasser einzusetzen.  
Für die ,trinkwasserberührenden Dichtungs- bzw. Kunststoff-Werkstoffe liegen KTW- und W270-Zulassungen vor.

### Die Hersteller der Komponenten erklären die Übereinstimmung mit den folgenden EU-Richtlinien:

Die entsprechenden Unterlagen und das Original der Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt und nachgewiesen.

**Wärmeübertrager:** entspricht den Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG

**Umwälzpumpen:** entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG  
entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG

**Sicherheitsventil:** entspricht den Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG

**Elektronische Regler:** entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG  
entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG



Ehingen, den 31.05.2012 i.V. Michael Mertes  
(Manager Export/OEM)

**KaMo GmbH**  
Max-Planck-Straße 11  
89584 Ehingen / Donau